



23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 28
tel. 15 8725 400, fax. 15 8724 762
sekretariat@sanepid-janowlub.pl
psse.janowlubelski@pis.gov.pl

ONS.HK.9011.2.61.2022

Gmina Dzwola
reprez. przez Wójta Gminy
23-304 Dzwola

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, działając na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195) i §22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej:

– sprawozdanie z badań wody numer SB/67434/07/2021 z dnia 05.07.2021r. – woda pobrana dnia 29.06.2021r. z WZZ Kocudza Górna 73, 23-304 Dzwola;

– sprawozdanie z badań wody numer SB/67435/07/2021 z dnia 05.07.2021r. – woda pobrana dnia 29.06.2021r. z WZZ Kocudza Górna 25, 23-304 Dzwola;

oraz danych zawartych w raportach z badań wody przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego:

– raport z badań wody numer OLB.HK.821.281.W.2021 z dnia 07.10.2021r. – woda pobrana dnia 04.10.2021r. z WZZ Kocudza Górna, do sieci – hydrofornia Kocudza Górna;

– raport z badań wody numer OLB.HK.821.282.W.2021 z dnia 07.10.2021r. – woda pobrana dnia 04.10.2021r. z WZZ Kocudza Górna, mieszkanie prywatne Kocudza Górna 1, 23-304 Dzwola;

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

**przydatność wody do spożycia z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę
Kocudza Górna**

Uzasadnienie:

W trakcie badań laboratoryjnych stwierdzono, iż w stanie obecnym woda z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Kocudza Górna w badanym zakresie pod względem bakteriologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Ocena wydana jest na podstawie badań wykonanych w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.** w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej zgodnie z częstotliwością określoną w powołanym wyżej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

K.W.


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Janowie Lubelskim
mgr Elżbieta Kurzyńska