



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w JANOWIE LUBELSKIM

Janów Lubelski, dnia 14.12.2022r.

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 30  
tel. 15 8725 400, fax. 15 8724 762  
[psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl](mailto:psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl)

ONS.IIK.9011.2.264.2022

**Gmina Dzwola  
reprez. przez Wójta Gminy  
23-304 Dzwola**

### **OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Kocudza Górna**

Działając w oparciu o art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 195 ze zm.), § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Kocudza Górna, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej:

- w dniu 07.11.2022r. w zakresie stężenie poziomu aktywności Radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, sprawozdanie z badań wody z dnia 13.12.2022r. nr: SB/153895/12/2022, do sieci – ujęcie wody Kocudza Górna, Kocudza Górna, 23-304 Dzwola

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim  
stwierdza:**

**przydatność wody do spożycia z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę  
Kocudza Górna  
w zakresie substancji promieniotwórczych**

#### **Uzasadnienie:**

W trakcie badań laboratoryjnych stwierdzono, że w stanie obecnym jakość wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w wodę Kocudza Górna spełnia wymogi określone w załączniku nr 4 i 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Stężenie poziomu aktywności Radonu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonane po 6 miesiącach nie przekracza 50 Bq/l, badanie należy wykonywać z częstotliwością jeden raz na 5 lat.

Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sp. K.W.

*Wsk*

  
Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Janowie Lubelskim  
mgr Elżbieta Kurzyńska