



ONS.HK.9011.2.4.6.2024

**Gmina Dzwola
reprez. przez Wójta Gminy
23-304 Dzwola**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338 ze zm.) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r., poz. 537 ze zm.) na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o enterokoki kałowe oraz monitoringu parametrów grupy B:

- sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/31706/03/2023 z dnia 21.03.2023r., woda pobrana w dniu 17.03.2023r. w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne, Kocudza Druga 152A, 23-304 Dzwola – kuchnia,
- sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/31705/03/2023 z dnia 21.03.2023r., woda pobrana w dniu 17.03.2023r. w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne, Konstantów 49, 23-304 Dzwola – kuchnia,
- sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/79952/07/2023 z dnia 03.07.2023r., woda pobrana w dniu 28.06.2023r. w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne, Zdzisławice 26, 23-304 Dzwola – kuchnia,
- sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/79953/07/2023 z dnia 03.07.2023r., woda pobrana w dniu 28.06.2023r. w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne, Dzwola 159, 23-304 Dzwola – kuchnia,
- sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/120708/09/2023 z dnia 29.09.2023r., woda pobrana w dniu 25.09.2023r. w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne, Kocudza Druga 168, 23-304 Dzwola – kuchnia

w ramach nadzoru sanitarnego w zakresie monitoringu parametrów grupy A rozszerzonego o enterokoki kałowe oraz monitoringów parametrów grupy B:

- raport z badań wody nr OLB.HK.350.W.2023 z dnia 13.10.2023r., woda pobrana w dniu 10.10.2023r. w punkcie zgodności: do sieci – hydrofornia Kocudza, 23-304 Dzwola,

- sprawozdanie z badań nr DL-OBF.9052.2.984.2023 z dnia 20.10.2023r., woda pobrana w dniu 10.10.2023r. w punkcie zgodności: sieć – Zespół Szkół w Kocudzy, Kocudza Pierwsza 29, 23-304 Dzwola – kran w kuchni

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim
stwierdza przydatność wody do spożycia
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza**

Uzasadnienie

W zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294 ze zm.). Ocena wydana jest na podstawie badań wykonanych w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.**

Monitoring substancji promieniotwórczych w wodzie realizowany jest przez Gminę Dzwola od 2017 roku. Kolejne badania w zakresie stężenia aktywności trytu, izotopów promieniotwórczych radu oraz radonu należy wykonać w 2027 roku.

Gmina Dzwola w 2023 roku wywiązała się z realizacji badań jakości wody zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim, przekazując terminowo sprawozdania z badań jakości wody.

Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, badania jakości wody realizowane w ramach nadzoru sanitarnego w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708 Lublin oraz w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego 30, 23-300 Janów Lubelski.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Janowie Lubelskim
mgr Dorota Kos
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

Otrzymują:

1x Adresat (poczta elektroniczna), a/a – Egzemplarz 1

Sporządził: K.W.