



**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Janowie Lubelskim**

Egzemplarz 1

23-300 Janów Lubelski, ul. Wojska Polskiego 30
tel. 15 8725 400 fax. 15 8724 762
psse.janowlubelski@sanepid.gov.pl

Janów Lubelski, dnia 17 lipca 2024 roku

ONS.HK.9011.2.4.100.2024

**Gmina Dzwola
reprez. przez Wójta Gminy
23-304 Dzwola**

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza

Działając w oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 21 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), art. 12. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w raportach i sprawozdaniach z badań wody przeprowadzonych z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza w zakresie monitoringu parametrów mikrobiologicznych (ogólna liczba mikroorganizmów, bakterie grupy coli, E. Coli, enterokoki kałowe):

w ramach nadzoru sanitarnego:

- raport z badań wody nr OLB.HK.244.W.2024 z dnia 21.06.2024 r., woda pobrana w dniu 18.06.2024 r. w punkcie zgodności: sieć – Zespół Szkół w Kocudzy, Kocudza Pierwsza nr 29, 23-304 Dzwola – kran w kuchni,
- raport z badań wody nr OLB.HK.245.W.2024 z dnia 21.06.2024 r., woda pobrana w dniu 18.06.2024 r. w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne Kocudza Druga nr 152 A, 23-304 Dzwola – kran w kuchni,
- raport z badań wody nr OLB.HK.246.W.2024 z dnia 21.06.2024 r., woda pobrana w dniu 18.06.2024 r. w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne Konstantów nr 49, 23-304 Dzwola – kran w kuchni,

w ramach kontroli wewnętrznej:

- sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/82464/07/2024 z dnia 11.07.2024 r., dostarczone w dniu 15.07.2024 r., w punkcie zgodności: do sieci – Ujęcie wody Kocudza Pierwsza, Kocudza Pierwsza nr 144, 23-304 Dzwola,
- sprawozdanie z pobierania i badań nr SB/82465/07/2024 z dnia 11.07.2024 r., dostarczone w dniu 15.07.2024 r., w punkcie zgodności: sieć – mieszkanie prywatne, Kocudza Druga 152A, 23-304 Dzwola – kran zewnętrzny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim
stwierdza
przydatność wody do spożycia
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza

Uzasadnienie

W trakcie badań laboratoryjnych stwierdzono, że w stanie obecnym jakość wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza, w badanym zakresie spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po analizie raportu z badań wody nr OLB.HK.245.W.2024 z dnia 21.06.2024 r., stwierdził, że woda w zakresie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C przekracza zalecane wartości ujęte w załączniku nr 1 część C tabela 1 w/w rozporządzenia.

Celem potwierdzenia bądź wykluczenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego przeprowadzono w ramach kontroli wewnętrznej badania dwóch próbek wody które nie wykazały przekroczeń badanych parametrów, co potwierdzają sprawozdania z badań wody nr SB/82464/07/2024, SB/82465/07/2024 z dnia 11.07.2024 r.

Ocena wydana jest na podstawie badań przeprowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Janowie Lubelskim, ul. Wojska Polskiego nr 30, 23-300 Janów Lubelski oraz w ramach kontroli wewnętrznej w Laboratorium SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska nr 52A, 43-200 Pszczyna.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Janowie Lubelskim
mgr Tomasz Halajko
Kierownik Oddziału Laboratoryjnego

Otrzymują:

1x Adresat (ugdzwola@mbnet.pl), a/a – Egzemplarz 1

Sporządził: K.W., tel. 15/8725410

W6