

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY ZA 2024 ROK z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza Górna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami oraz raportami z badań próbek wody pobranych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza Górna stwierdził:

- przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii grupy coli (w 1 punkcie zgodności).

Zdarzenie miało charakter incydentalny, a niezwłocznie podjęte przez zarządcę wodociągu działania naprawcze polegające na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej spowodowały poprawę jakości wody, co zostało potwierdzone w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W związku z powyższym w dniu 31.12.2024 r. woda pochodząca z przedmiotowego wodociągu w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim na podstawie analizy wyników badań wody oraz braku wystąpienia zdarzeń związanych z jakością wody mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne, dokonał oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznał, że woda dostarczana z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Kocudza Górna nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Ponadto PPIS w Janowie Lubelski przypomina, że zgodnie z prowadzonym monitoringiem substancji promieniotwórczych w wodzie kolejny pomiar stężenia trytu, izotopów promieniotwórczych radu (Ra-226 i Ra-228) oraz radonu należy wykonać w 2027 roku.